

国有韩江林场水电站生态流量核定汇总表

序号	电站名称	装机容量	分类结果	分类依据													
				立项（或 初设）审 批（核准）	水资源论 证（取水许 可）	2013年以 来正常发 电	跨流域调 水	集雨面积 km ²	降雨量mm	径流系数	多年平均流量 (m ³ /s)	生态流量 (m ³ /s)	生态泄流 设施	生态流量 监测	厂坝间河 道长度(m)	厂坝间脱 水长度(m)	用水纠纷
1	内挑水电站	520	保留类	有	有	有	无	4.5	1740	0.56	0.139	0.014	有	无	5.6	0.9	无
2	曲南水电站	200	保留类	有	有	有	无	21.5	1740	0.56	0.564	0.066	有	无	2.6	0.01	无
3	杨梅潭水电站	200	保留类	有	有	有	无	5.3	1740	0.56	0.164	0.016	有	无	1	0.8	无
4	桃园水电站	400	保留类	有	有	有	无	16.5	1740	0.56	0.510	0.051	有	无	0.35	0.6	无
5	溪背水电站	125	保留类	有	有	有	无	95	1759	0.56	2.967	0.297	有	无	1	1.1	无
6	练湖一级水电站	320	保留类	有	有	有	无	1.62	1740	0.56	0.050	0.005	有	无	0.03	0.04	无
7	练湖二级水电站	450	保留类	有	有	有	无	3.5	1740	0.56	0.108	0.011	有	无	3.4	0.02	无
8	茅坪水电站	320	保留类	有	有	有	无	79.45	1759	0.56	2.482	0.248	有	无	2.2	0.3	无
9	西南水电站	500	保留类	有	有	有	无	7.74	1740	0.56	0.239	0.024	有	无	1.12	0.6	无